



Ref. Certif. No.

CN38936

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Fuses with Blade Contacts

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.
TENGEN Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.China

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.
TENGEN Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.China

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

TENGEN Industry Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang
Province, P.R.China

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

TENGEN

Model / Type Ref.
Ref. De type

RT16-00,RT16Z-00

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60269-2:2013 (Fifth Edition) to be used in conjunction
with IEC 60269-1:2006 (Fourth Edition) + A1:2009

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

03601-A-16CB0087-S-A;03601-A-16CB0087-S-B

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2016-11-24

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0036491

RT16-00,RT16Z-00

Fuse-links:

Un:AC500V/690V(RT16-00,RT16Z-00), DC250V(RT16Z-00)

In:2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A

Rated breaking capacity I1: AC500V/120kA,AC690V/50kA,DC250V/100kA

Breaking range and utilization category: gG

Fuse-holders:

Un:AC500V/690V(RT16-00,RT16Z-00), DC250V(RT16Z-00)

In:160A

1P

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2016-11-24

Signature:



Wang Kejiao